

CLARIFICARE DIN OFICIU / RĂSPUNS LA SOLICITARI DE CLARIFICĂRI
ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRALĂ ELECTRICĂ
FOTOVOLTAICĂ 19MWP DOBROSLOVENI, OLT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.”
LOTURILE 1-4

Referitor la procedura de achiziție de echipamente tehnologice în cadrul proiectului „CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 19MWP DOBROSLOVENI, OLT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.” LOTURILE 1-4, TERRAVIS STUDIO SRL comunică următoarele operatorilor economici interesați să depună ofertă:

1. Societatea achizitoare Terravis Studio SRL are posibilitatea de a pune la dispoziția contractanților, la solicitarea acestora, acreditive bancare;
2. Achiziția pentru Lotul 3 – INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE – SE ANULEAZA, având în vedere faptul că achizitorul a identificat erori de fond în caietul de sarcini;
3. Următoare mențiuni din caietul de sarcini se vor citi după cum urmează:

Mențiune din caietul de sarcini Cap. IV a Conflictul de interese	Se va citi:
Persoanele față de care se verifică incidența conflictului de interese sunt: • Acționari persoane juridice/fizice: Renovatio Asset Management SRL • Reprezentanți legali: Ion Denisa Marina • Membrii comisiei de evaluare a ofertelor: Rasid Bianca Seila, Bădărău Iulian, Dobre Ștefan Andrei • Membrii unității de implementare a proiectului: Rasid Bianca Seila, Ion Denisa Marina, Bădărău Iulian, Dobre Ștefan Andrei.	Persoanele față de care se verifică incidența conflictului de interese sunt: • Acționari persoane juridice/fizice: RES Terranet Holding SRL • Reprezentanți legali: Ion Denisa Marina • Membrii comisiei de evaluare a ofertelor: Rasid Bianca Seila, Bădărău Iulian, Dobre Ștefan Andrei • Membrii unității de implementare a proiectului: Rasid Bianca Seila, Ion Denisa Marina, Bădărău Iulian, Dobre Ștefan Andrei.

4. Solicitare de clarificări:

Fibra Optica MM – cu cate fibre? OM1, OM2, OM3, OM4?	m	2925
---	---	------

Electrod Impamantare Zn, 2 1/2" - Post Trafo – ce lungime?	buc	48
Electrod Impamantare Zn, 2 1/2" - Paratrasnete– ce lungime?	buc	48
Electrod Impamantare Zn, 2 1/2" - Punct De Conexiune– ce lungime?	buc	16

Răspuns la solicitarea de clarificări: Achiziția pentru Lotul 3 – INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE – SE ANULEAZA, având în vedere faptul că achizitorul a identificat erori de fond în caietul de sarcini, si va fi reluată la o dată ulterioară.

Data: 11.04.2023